



LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	
	SPR DE FANCOIL DE ALTA EFICIENCIA MARCA: DAKIN MODELO: FTAN35N
	UNIDAD FANCOIL PARA CONDUCTO MARCA: DAKIN MODELO: FFWG5
	UNIDAD EXTERNA DE AROSIENMA MARCA: DAKIN MODELO: SHV26S2250V
	UNIDAD EXTERNA DE AROSIENMA MARCA: DAKIN MODELO: ERGA DV
	REJILLA DE IMPULSIÓN LINEAL COLOR BLANCO MARCA: KOOGLAR MODELO: 31-1
	REJILLA DE RETORNO LINEAL COLOR BLANCO MARCA: KOOGLAR MODELO: 31-1
	REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA: KOOGLAR MODELO: 20-45-H
	REJILLA DE EXTRACCIÓN MARCA: KOOGLAR MODELO: 25-H
	REJILLA DE PASO PUERTA MARCA: KOOGLAR MODELO: 24-51
	REJILLA DE SOBREPISO EN CONDUCTO MARCA: KOOGLAR MODELO: 330-SP
	TERMINADO MARCA: UPONOR MODELO: 418-51E 1-16P
	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE LOCALES CUMAVEN NETO
	FLUJO DE VENTILACIÓN EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA
	BANDEJA METÁLICA PERFORADA CON TAPA METÁLICA LISA
	CONDUCTO METÁLICO DE EXTRACCIÓN DE COCINA ACERO GALVANIZADO
	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE VIVIENDAS CUMAVEN NETO
	CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DE BAÑOS Y ZONAS COMÚNES CUMAVEN NETO
	CONDUCTO IMPULSIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CUMAVEN NETO
	TUBERÍA DE COBRE PARA GAS DE CIRCUITO REFRIGERANTE MÁS COQUILLA DE AISLAMIENTO TÉRMICO
	TUBERÍA DE COBRE PARA LÍQUIDO DE CIRCUITO REFRIGERANTE MÁS COQUILLA DE AISLAMIENTO TÉRMICO
	TUBERÍA PEX CON BARRERA DE OXÍGENO DE IMPULSIÓN DE AGUA
	TUBERÍA PEX CON BARRERA DE OXÍGENO DE RETORNO DE AGUA
	VENTILADOR HELICOIDAL DE TEJADO MARCA: S&P MODELO: HCTM-355-B

TABLA RESUMEN DE REJILLAS

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA / MODELO	DIMENSIONES (mm / ")	CANTIDAD MONTAJE (C/S)	ALTEZA DE MONTAJE (C/S)	IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA
REJILLA DE IMPULSIÓN 31-1	600	KOOGLAR 31-1	1.300/500	5	2,05	SALÓN VIVIENDA OESTE
REJILLA DE IMPULSIÓN 31-1	500	KOOGLAR 31-1	1.300/500	5	2,05	SALÓN VIVIENDA ESTE
REJILLA DE IMPULSIÓN 31-1	250	KOOGLAR 31-1	1.000/500	5	2,05	SALÓN VIVIENDA ARD
REJILLA DE IMPULSIÓN 31-1	400	KOOGLAR 31-1	1.000/500	18	2,68	INTERIOR VIVIENDA P10 (SALÓN VIVIENDA ARD)
REJILLA DE IMPULSIÓN 31-1	300	KOOGLAR 31-1	1.000/500	10	2,68	INTERIOR 1+2 DE VIVIENDA ARD
REJILLA DE RETORNO 31-1	1.250	KOOGLAR 31-1	1.300/500	13	2,05	DISTRIBUIDOR VIVIENDAS
REJILLA DE EXTRACCIÓN 20-45-H	400	KOOGLAR 20-45-H	450/300	2	3,08	ALMACÉN RESIDUOS
REJILLA DE EXTRACCIÓN 20-45-H	180	KOOGLAR 20-45-H	350/150	2	3,08	SALA DE COMANDOS
REJILLA DE EXTRACCIÓN 20-45-H	75	KOOGLAR 20-45-H	250/100	1	3,08	BAÑO, CUARTO DE BAÑO Y COCINAS
REJILLA DE EXTRACCIÓN 20-45-H	20	KOOGLAR 20-45-H	150/100	18	3,08	ZONAS COMÚNES Y BAÑOS
REJILLA DE PASO PUERTA 24-51	300	KOOGLAR 24-51	400/300	7	EN PUERTA	UNIDAD A COCINA, SALA DE COMANDOS Y BAÑO DE VIVIENDA ARD
REJILLA DE PASO PUERTA 24-51	20	KOOGLAR 24-51	300/100	10	EN PUERTA	BAÑOS Y CUARTO VIVIENDAS

TABLA FILIACIÓN DE UNIDADES EXTERIORES, UNIDADES INTERIORES Y FAN-COIL

IDENTIFICACIÓN DE UNIDAD	TIPO	PRECISIÓN	REFRIGERANTE	CAPACIDAD	UNIDAD TERMINAL	FAN-COIL ASOCIADO	UBICACIÓN EN EDIFICIO
UNIDAD EXTERIOR 1	ARREBA	3,5	R32/20	—	SPR DE FANCOIL 1 (FANCOIL)	NO TIENE	PLANTA SÓTANO
UNIDAD EXTERIOR 2	ARREBA	7,20	R32/20	0,3	UNIDAD INTERIOR 1 (FANCOIL)	FAN-COIL 1 (FANCOIL)	PLANTA 1
UNIDAD EXTERIOR 3	ARREBA	7,20	R32/20	0,3	UNIDAD INTERIOR 2 (FANCOIL)	FAN-COIL 2 (FANCOIL)	PLANTA 1
UNIDAD EXTERIOR 4	ARREBA	7,20	R32/20	0,3	UNIDAD INTERIOR 3 (FANCOIL)	FAN-COIL 3 (FANCOIL)	PLANTA 2
UNIDAD EXTERIOR 5	ARREBA	7,20	R32/20	0,3	UNIDAD INTERIOR 4 (FANCOIL)	FAN-COIL 4 (FANCOIL)	PLANTA 2
UNIDAD EXTERIOR 6	ARREBA	7,20	R32/20	0,1	UNIDAD INTERIOR 5 (FANCOIL)	FAN-COIL 5 (FANCOIL)	PLANTA 3
UNIDAD EXTERIOR 7	ARREBA	7,20	R32/20	0,2	UNIDAD INTERIOR 6 (FANCOIL)	FAN-COIL 6 (FANCOIL)	PLANTA 3
UNIDAD EXTERIOR 8	ARREBA	7,20	R32/20	0,1	UNIDAD INTERIOR 7 (FANCOIL)	FAN-COIL 7 (FANCOIL)	PLANTA 4
UNIDAD EXTERIOR 9	ARREBA	7,20	R32/20	0,1	UNIDAD INTERIOR 8 (FANCOIL)	FAN-COIL 8 (FANCOIL)	PLANTA 4
UNIDAD EXTERIOR 10	ARREBA	7,20	R32/20	0,1	UNIDAD INTERIOR 9 (FANCOIL)	FAN-COIL 9 (FANCOIL)	PLANTA 5
UNIDAD EXTERIOR 11	ARREBA	7,20	R32/20	0,1	UNIDAD INTERIOR 10 (FANCOIL)	FAN-COIL 10 (FANCOIL)	PLANTA 5
UNIDAD EXTERIOR 12	ARREBA	6,14	R32/20	—	UNIDAD INTERIOR 11 (FANCOIL)	FAN-COIL 11 (FANCOIL)	PLANTA ARD
UNIDAD EXTERIOR 13	ARREBA	5,88	R32/20	—	NO TIENE	FAN-COIL 12 (FANCOIL)	PLANTA ARD

PLANO LIARE

NOTAS

- NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESCALA DE ESTE DIBUJO.
- TODAS LAS DIMENSIONES DEBEN SER VERIFICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- ESTE PLANO REFLEJA UNA ATENCIÓN DE DISEÑO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA O EMPRESA ADICIONARIA ADAPTAR SU CONTENIDO A LA GEOMETRÍA REAL Y CONDICIONES EXISTENTES EN OBRA.
- TODOS LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS Y DE PLACACIÓN MOSTRADOS EN ESTE DIBUJO SON INDICATIVOS Y SE MUESTRAN CON FINES DE DISEÑO EXCLUSIVAMENTE. ESTOS DETALLES NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO SOLUCIÓN DEFINITIVA.
- ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADICIONARIA DESARROLLAR LOS DETALLES APROPIADOS DE UBICACIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA CUMPLIR LAS DIRECTRICES DE DISEÑO. ASÍ COMO LA NORMATIVA CONSTRUCTIVA Y LEGISLATIVA VIGENTE.
- LAS SUPERFICIES DE COMERCIALIZACIÓN SON APROXIMADAS. CUALQUIER DECISIÓN QUE SE ADOpte BASADA EN ESTAS SUPERFICIES, YA SEA EN FASE DE VARIANTE, PRE-COMERCIALIZACIÓN O ACUERDOS DE COMERCIALIZACIÓN, DEBERÁ AJUSTARSE AL ESTADO ACTUAL, Y CONTEMPLAR SU POSIBLE VARIACIÓN SUJETA AL DESARROLLO DEL PROYECTO O AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.

A	31/07/20	SP	ACTUALIZACIÓN ARQUITECTURA	JMM
REV	FECHA	POR	DESCRIPCIÓN	AUT

CLIENTE

EQUILIS SPAIN

HERNÁNDEZ 11 Nº5
28007 MADRID ESPAÑA
T: +34 91 599 85 31
E: INFO@EQUILIS.COM
WWW.EQUILIS.NET

NOMBRE DEL PROYECTO

SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 11 VIVIENDAS, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN FACHADA PROTEGIDA EN LOPE DE RUEDA 15

MADRID, ESPAÑA.

CONSULTOR DE DISEÑO

CHAPMAN TAYLOR
GLOBAL ARCHITECTS & MASTERPLANNERS

MADRID STUDIO
Paseo de Recoletos 16
7ª Planta
28007 Madrid
España
T: +34 91 417 0925
E: info@chaptmantaylor.com
www.chaptmantaylor.com

ARQUITECTO

Mikel Barriola Azaldegui
Colegiado Nº 13.057-C.O.A.M.

CONSULTOR ESTRUCTURAS

G3 ARQUITECTURA Y PROYECTOS S.L.

C/ BORDO VICENTE MAZAREGÓ Nº 4
28020 TORREL ODONES MADRID
T: +34 913 57 00 34
E: ADMIN@G3ARQUITECTURAS

CONSULTOR INSTALACIONES

GC

GRANUO CONSULTORES, S.L.
Calle San Juan de la Cruz 2A, Edificio ZARZ CENTER, Oficina 2A
28023 Pozuelo de Alarcón, Madrid
España
T: +34 918 283 640
E: ja.sedano@granconsultores.com

TÍTULO

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA

ESCALA 1: 100 @ A1

1	5	10M	
FASE	1ª ENTREGA	DEBILUADO	AUT. POR
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN	13/11/20	DM	JAS

COMPañIA | ZONA | PLANTA | DISC | Nº PROYECTO - NÚMERO DE PLANO | REVISIÓN

CTMad -- -- | CV02 | A